A — A



MIEJSCOWO DOKONAĆ NAPRAW POSADZKI Z PŁYTEK.
UZUPEŁNIĆ USZKODZONE FUGI I WYMIENIĆ
USZKODZONE PŁYTKI (~2M^2)

ŚCIANY ŻELBETOWE MURU OPOROWEGO (LICO I ŚCIANY BOCZNE)
OCZYŚCIC Z ODSPOJONEJ FARBY, UZUPEŁNIĆ UBYTKI SZPACHLÓWKĄ
CERSESIT CD 24 I NAŁOŻYĆ FARBĘ AKRYLOWĄ CERESIT CT 44.
RAZEM POWIERZCHNIA 4,80+4,0+4,0 = 16,80M^2

OCZYŚCIĆ I UDROŻNIĆ 2 OTWORY DRENARSKIE

Pracownia Projektowania i Obsługi Inwestycji • KONSBUD• s.c. M.A. Zybura
Siedziba: 41-947 Piekary Śl. ul. Westerplatte 15 tel/fax 32 287 91 09
Biuro: 41-902 Bytom, ul. Łużycka 12 tel. 504 702 997

TYTUŁ RYSUNKU	**PRZEKRÓJ POPRZECZNY POMOSTU**			
ADRES	41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 14			
INWESTOR	POWIATOWY URZĄD PRACY, 41-940 PIEKARY ŚL. UL. KS. J. POPIEŁUSZKI 14			
NAZWA PROJEKTU	**OPINIA TECHNICZNA – POMOST I ELEWACJA BUDYNKU**			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maria Zybura	248/81, 81/03/R/C	07. 2017	
	mgr inż. Zbysław Zybura		07. 2017	
NR UMOWY ZP/333/II/8/2017	NR PROJEKTU E/K/1/07/2017	BRANŻA Budowl.	SKALA 1:25	NR RYS. 3

Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim. Rysunek ani jego fragment nie mogą być reprodukowane, powielane lub wykorzystywane do innych celów bez pisemnej zgody autorów.